



Gmina Sadkowice

Sadkowice 16.06.2023 r.

GMINA SADKOWICE

Sadkowice 129A

tel./fax: 46/815-61-26 NIP: 835-15-32-28

Rk 271.08.2023

Dotyczy zapytań do przetargu pn:

„Modernizacja infrastruktury społecznej w m. Sadkowice”.

Pytanie.

Wg projektu instalacji sanitarnych zaprojektowano grzejniki dekoracyjne z gładką płytą przednią . Czy zamawiający zgodzi się na montaż standardowych grzejników panelowych. Cena grzejników dekoracyjnych jest dwukrotnie większa a brak jest zasadności montowania ich w budynku użyteczności publicznej.

Odpowiedz:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, iż zgadza się na montaż standardowych grzejników panelowych.

Pytanie.

Wg opisu w dokumentacji napisane jest "szyb dźwigu – konstrukcja stalowa z wypełnieniem ścian z 4ch stron szkłem bezpiecznym typu P2". Brak jest zasadności montowania szyb w ślepych szybie windowym , ponadto niesie to za sobą wzrost kosztów zakupu urządzenia jak i brak możliwości mycia szyb od strony zewnętrznej szybu windowego. Zwracamy się z prośbą o zmianę obudowy szybu ze szkła na panel stalowy powlekany.

Odpowiedz:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę obudowy szybu ze szkła na panel stalowy powlekany

Pytanie.

Co z kolidującym słupem energetycznym ?. Czy likwidacja istniejącego przyłącza napowietrznego (słup eN E' – zasilenie budynku OSP) jest po stronie Zamawiającego ?. Jeśli tak to jaki jest czas oczekiwania na wykonanie prac. Do czasu wykonania przebudowy nie ma możliwości rozpoczęcia robót fundamentowych.

Odpowiedz:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, likwidacja istniejącego przyłącza napowietrznego jest po stronie Zamawiającego i została zgłoszona do PGE. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie ma potwierdzenia terminu wykonania likwidacji w/w przyłącza.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia.

Wójt

Karolina Kowalska