



Gmina Sadkowice

Sadkowice 03.07.2024 r.

## **GMINA SADKOWICE**

**Sadkowice 129A**

tel./fax: 46/815-61-26 NIP: 835-15-32-28

### **RWK 271.2.2024**

Dotyczy zapytań do zamówienia publicznego pn: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Sadkowice”.

## **TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

### **Pytanie 1.**

„Czy Zamawiający posiada decyzję o warunkach środowiskowych?”

### **Odpowiedz:**

**W odpowiedzi Zamawiający informuje, iż posiada decyzje środowiskowe, decyzje zatwierdzające projekty robót geologicznych, pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych.**

### **Pytanie 2.**

„Po czyjej stronie będzie opracowanie następujących dokumentacji : Dodatków do dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej ustalającej zasoby wody? Operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych? Operatów wodnoprawnych na korzystanie z wód?”

### **Odpowiedz:**

**Wykonawca zapewni nadzór i dozór hydrogeologiczny nad wykonaniem prac przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. W zakresie nadzoru hydrogeologicznego Wykonawcy będzie nadzorowanie i dokumentowanie bieżących prac, pompowań oczyszczających i pomiarowych, pobór prób okruchowych i wody. Wykonawca zapewni badania granulometryczne prób okruchowych z warstwy wodonośnej, badania laboratoryjne prób wody pobranej na zakończenie pompowania pomiarowego oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Wykonanie dodatków do dokumentacji hydrogeologicznej oraz operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych po stronie Zamawiającego.**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

*Wójt*

*Karolina Kowalska*