



IN.271.2.2025

Sadkowice 8 sierpnia 2025 r.

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zapytań do postępowania w trybie podstawowym pn: „Cyberbezpieczna gmina – zakup sprzętu i usług w ramach Projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd – Część II”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn.zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej oraz projektu budowlanego?

Odpowiedź:

- dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej – Tak, w zakresie wymaganym przez zakład energetyczny,
- projektu budowlanego – Nie.

2. Czy Zamawiający wymaga paliwa na rozruch agregatów?

Odpowiedź: Tak, w ilości 50% pojemności zbiornika agregatu.

3. Czy Zamawiający wymaga uzgodnień z zakładem energetycznym?

Odpowiedź: Tak.

4. Jaką maksymalną długość trasy kablowej przewiduje się dla agregatu zainstalowanego przy budynku GOSP?

Odpowiedź: do 10 m.

5. Jaką maksymalną długość trasy kablowej przewiduje się dla agregatu zainstalowanego przy budynku UG?

Odpowiedź: do 10 m.

6. Czy Zamawiający wskaże miejsce posadowienia agregatu?

Odpowiedź: Tak.

Wójt Gminy
Karolina Kowalska