



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej

HK.9020.1.188.2025

Rawa Mazowiecka, dn. 25 listopada 2025 r.

Gmina Sadkowice

96-206 Sadkowice

Sadkowice 129 A

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Rawie Mazowieckiej działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
 - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
 - § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
 - oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572 z późn. zm.),
- w oparciu o raport z wyników badań próbki wody z dnia 25.11.2025 roku, Nr raportu: SB/143696/11/2025 wykonany przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21.11.2025 z Wodociągu Skarbkowa

STWIERDZA

WARUNKOWĄ PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA

z wodociągu – Skarbkowa

ze względu na wystąpienie w w/w instalacji wodociągowej zanieczyszczenia mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze w 22°C po 72h w ilości >300 jtk w 1 ml wody, w próbce pobranej z sieci wodociągu Skarbkowa – Skarbkowa 9

nakazuje:

Gminie Sadkowice jako jednostce odpowiedzialnej za bieżącą eksploatację wodociągu, w tym jakość wody:

- 1. w terminie do dnia 24 grudnia 2025 r.** doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym - tj. ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze w 22°C po 72h do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
- 2. w terminie do dnia 24 grudnia 2025 r.** utrzymywać jakość wody zgodną § 21 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze w 22°C po 72h **w 1 ml wody w ilości: <100 jtk w 1 ml wody – woda w suw i < 200 jtk w 1 ml wody – woda w sieci, *Escherichia coli* enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml,**
- 3. niezwłocznie powiadomić odbiorców** zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu

publicznego w Skarbkowej o warunkowej przydatności wody do spożycia po jej uprzednim przygotowaniu,

4. w terminie do dnia 3 grudnia 2025 r. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej o wykonanych działaniach naprawczych, ich zakresie i przyczynie powstania nieprawidłowości.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej po zapoznaniu się z raportem z badania laboratoryjnego próbki wody z dnia 25.11.2025 roku nr raportu SB/143696/11/2025 wykonanego przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej przez jednostkę odpowiedzialną za jakość wody z wodociągu Skarbkowa – sieć - Skarbkowa 9 w dniu 21.11.2025r. stwierdził przekroczoną liczbę mikroorganizmów na agarze w 22°C po 72h w 1 ml wody.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1 oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w § 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 4. W świetle przywołanego ust. 4 warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Na podstawie analizy wyniku badania, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Skarbkowej jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań znacznika nr 1 część A ww. rozporządzenia.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że zgodnie z § 6 pkt 2 lit. C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne obejmuje informowanie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przekroczeniach wartości parametrycznych dla parametrów określonych w części A w tabeli 1 lub części C w tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w dniu sporządzenia cząstkowego lub całościowego sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1, lub uzyskania informacji, o której mowa w § 10 ust. 4.

Na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego odstąpiono od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego i zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej

orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Łowicka 15 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Paulina Turska

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej

/dokument podpisany elektronicznie/

/ data złożenia podpisu: 25 listopada 2025 /

Otrzymują:

1. Adresat
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40
90-046 Łódź
3. a/a